


Aufbereitungsbeutel FE1 (2 Stück erforderlich)

Aufbereitungsbeutel	max. Betriebs-temperatur	Markierung	Artikelnummer
Filtration	105 °C	blau	PRFIF1305750
Entsulfung	90 °C	weiß	PRFIF1202102
Entsulfung	105 °C	orange	PRFIF1202103
Enthärtung	105 °C	gelb	PRFIF1202101
Alkalisierung	90 °C	rot	SAFIF1311428
Aktivkohle	90 °C	schwarz	SAEGIF204490
Alkalisierung plus	90 °C	grau	PRFIF1326547

Filtereinsatz FE3 (1 Satz = 3 Stück)

Filtereinsatz	max. Betriebs-temperatur	Artikelnummer
Filterkerze 5 µm	90 °C	CFYOZD324865
Filterkerze 10 µm	90 °C	CFYTZD324866
Filterkerze 5 µm	105 °C	CFYOZD324863
Filterkerze 10 µm	105 °C	CFYTZD324864

OPTION Automatische Nachspeisung
(max. Systemdruck: 6 bar)
OPTION pH-Messung
OPTION Feinfilter



VEOLIA Maßstab: 1:1

Auftrag: gültig ab Baujahr 2021

Benennung: Wasseraufbereitungsanlage BerkeSELECT IQ+

Bearb.	Datum	Name
16.07.20	16.07.20	Kueker
Freig.	15.12.20	Manizka

Allgemeintoleranz ISO 2768-gK
Allgemeintoleranz EN ISO 13920-BF
Werkstueckkanten DIN 6784
Schweißnahte DIN EN ISO 5817
Schutzvermerk ISO 16016 beachten!

Zeichn.-Nr.: **615076_RI** Index f Blatt von 1

Ursprung: 8 freigegeben